



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 1^η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Πληροφορίες: Ε. Καλαμπάλικη – Μ. Σιταρίδου - Π. Γκοβέση
 Τηλέφωνο: 213 2039 136
 FAX: 213 2039 242
 E-Mail : ekalampaliki@elpis.gr – promithion@elpis.gr
 Website: www.elpis.gr

ΑΘΗΝΑ 16-03-2022
 Αρ. Πρωτ.: 3820

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.
 στο Διαύγεια και στο Site του Νοσοκομείου

Προς τις εταιρείες:

NIGICO A.E.B.E email : j.kotronakis@nigico.gr

METRON PLAT email : metronplat@gmail.com

ΚΑΛΟΓΝΩΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ email : manoliskalogn@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Για την «διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του ups για την εγκατάσταση του συστήματος αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) ισχύος 160KVA για τις ανάγκες του Αιμοδυναμικού Τμήματος », προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.000,00 € πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ» ,ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ,ΤΚ 11522,ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ημερομηνία: 23-03 2022. Ημέρα: Τετάρτη Ώρα:14.00 μ.μ
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ημερομηνία: 24-03-2022 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 11 30π.μ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΙΣΧΥΟΣ 160KVA ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	45317000-2
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ	27.000€ (πλέον ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΙΚΟΣΙ (20) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ	Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες

	κρατήσεις
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ	16-03-2022
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΙΤΕ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ	16-03-2022

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

- του Ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση-Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»,
- του Ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην ευνοϊκή νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του Ν.4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ιδίως μετά το Ν. 4782/2021,
- του Ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- του Ν.4254/2014 (Α' 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
- του Ν.4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτού,
- της παρ. Ζ του Ν.4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του Ν.4144/2013 (Α' 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»,
- του Ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»,
- του Ν.4052/2012 (Α' 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της ευνοϊκής οικονομίας και άλλες διατάξεις»,
- του Ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
- του Ν. 4025/2011 (Α' 228) «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης,
- του Ν.3959/2011 (Α'93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού»,
- του Ν. 3943/2011 (Α' 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών»,
- του Ν.3868/2010(Α' 129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,

- του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (Α' 128) «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, Σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»,
 - του Ν.3863/2010 (Α'115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ιδίως σύμφωνα με το Ν.4387/2016),
 - του Ν.3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
 - του Ν.3846/2010 (Α' 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»,
 - του Ν.3580/2007 (Α' 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ιδίως σύμφωνα με το Ν.4472/2017),
 - του Ν. 3414/2005 (Α' 279) «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων" (ΦΕΚ 30/Α /14.2.2005),
 - του Ν.3329/2005 (Α' 81) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»,
 - του Ν.2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 - του Ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
 - του Ν.2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα» συνδυαστικώς προς το Ν. 4481/2017 (Α' 100) «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων» και το Ν.4212/2013 (Α' 257) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν.2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»,
 - του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
 - του Π.Δ.80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»,
 - του Π.Δ.28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» και
 - του ΝΔ 496/1974 (Α' 204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
 - του ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠεΣΥ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α256/2.11.2001)
 - του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας κι άλλες διατάξεις»
 - του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28.02.2013) Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 73 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α/18.04.2013)
 - του Ν.2286/95 (ΦΕΚ19/τ.Α/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
 - του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
 - την εν γένει ισχύουσα νομοθεσία περί προμηθειών ΝΠΔΔ
- & Τις αποφάσεις:
- Την υπ' αριθμ. 934 / 09-03-2022 .απόφαση Προέδρου περί έγκρισης σκοπιμότητας της Απευθείας Ανάθεσης για τη συγκεκριμένη υπηρεσία (ΑΔΑ:6ΒΠΨ46904Ν-ΟΛΙ)
 - Την αριθμ. 1033/14-03-2022 .απόφαση δέσμευσης της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΑΔΑ:65ΦΡ46904Ν-Ι68 (ΚΑΕ):0863

**ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΙΣΧΥΟΣ 160ΚVA**

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 27.000,00 € πλέον ΦΠΑ

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών, ως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στους οικονομικούς φορείς.

Κατά την αποσφράγιση των προσφορών δικαιούται να παρίσταται ο συμμετέχων ή ένας εκπρόσωπος του κάθε συμμετέχοντα, ο οποίος θα πρέπει να έχει μαζί του τα κατά περίπτωση έγγραφα που αποδεικνύουν την νόμιμη εκπροσώπηση του συμμετέχοντα.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) την 17-03-2022 αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diaavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) την 17-03-2022 και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής την 17-03-2022

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (άρθρα 73, 74 & 75 Ν4412/2016)**

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.ΟΧ),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη "**ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ**" να μονογράφεται από τον υποψήφιο Ανάδοχο και να φέρει **υποχρεωτικά συνεχή αρίθμηση.**

Όλα τα έγγραφα που συνθέτουν την προσφορά των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να είναι επιμελώς αρχειοθετημένα σε επιμέρους φακέλους που τίθεται μέσα στον ενιαίο φάκελο. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.

2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

2.1. Στον τίτλο η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**.

- 2.2. Η περιγραφή της απαιτούμενης υπηρεσίας
- 2.3. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση και τον αριθμό Πρωτοκόλλου της παρούσας Πρόσκλησης.
- 2.4. Η ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού.
- 2.5. Τα στοιχεία του αποστολέα (οικονομικού φορέα)
3. Μέσα σε ενιαίο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα:

3.1. Δικαιολογητικά συμμετοχής:

Υπεύθυνη Δήλωση (όπως εκάστοτε ισχύει, σε εφαρμογή των άρθρων 1 και 3 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) και του Ν. 1599/1986) στην οποία αναλυτικά θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, και σύμφωνα με την οποία θα δηλώνεται από το συμμετέχοντα οικονομικό φορέα ότι:

- μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των παρ. 1, 2 και 4β του άρθρου 73 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν από τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ,
- τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας
- αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
- συμμορφώνεται απολύτως με το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας πρόσκλησης,
- η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση,
- τα προσφερόμενα είδη κι οι υπηρεσίες καλύπτουν απολύτως τις τεχνικές προδιαγραφές κι απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης,
- τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,
- παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού,
- συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού,
- τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,
- δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί,
- λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και
- κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρύγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στην περίπτωση νομικών προσώπων η υπογραφή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται από τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο κάθε μέλους της ένωσης ή κοινοπραξίας.

3.2. Τεχνική προσφορά. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στην Ενότητα « Τεχνικές Προδιαγραφές –Απαιτήσεις» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας και θα περιλαμβάνει περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.

3.3. αι σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Το τίμημα της Οικονομικής Προσφοράς δεν πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη με ΦΠΑ όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα.

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, **αριθμητικώς και ολογράφως σε ευρώ** σύμφωνα με το υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ .

Οι τιμές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόμενη υπηρεσία θα εκφράζονται σε Ευρώ (€). Στις τιμές θα περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ. Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, θα καθορίζεται το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές με το ΦΠΑ . Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.

4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα ή νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, τεχνικά φυλλάδια, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05.10.1961 που κυρώθηκε με τον Ν.1497/1984 (Α' 188).

5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.

6. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν ή να συμπληρώσουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση υποβάλλεται από τους υποψηφίους χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση όπως ιδίως παράλειψη μονογραφιών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από τα έγγραφα της σύμβασης που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο του, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α'74) και μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με το Νόμο, τις κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια τη μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο με τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση ακόμη και με νέα έγγραφα εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.

8. Κατά την διαδικασία σύνταξης των προσφορών από τους συμμετέχοντες να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Ν. 4250/2014 (άρθρα 1 και 3).

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για **τρεις μήνες (90) ημέρες**, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως μη κανονική. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την πρόσκληση. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως το διαγωνιζόμενο, μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή μέρος της,

μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόμενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ- ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί με email τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο») να υποβάλλει εντός προθεσμίας πέντε ημερών (5) ημερών από την αποστολή του email τα κάτωθι δικαιολογητικά

α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 1,

β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους,

γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας για το σύνολο των ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού του οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων εκπροσώπων εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους κατά το χρόνο υποβολής τους κατ'εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

δ) πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί εκπροσώπησης και αντίγραφο καταστατικού, πιστοποιητικά μεταβολών, συγκρότησης ΔΣ σε σώμα, σε περίπτωση ΑΕ κλπ ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνισμού και

ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι τηρεί τις υποχρεώσεις τους στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπίσει με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης και καλεί τον ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ενδεικτικά ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.) επί αποδείξει θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος.

ΑΡΘΡΟ 7. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός δύο μηνών. Ως προς τον τρόπο πληρωμής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου ισχύουν τα οριζόμενα στο αρ. 200 του Ν. 4412/2016.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεις, που παρακρατούνται κατά την εξόφληση του εντάλματος πληρωμής και αποδίνονται αρμοδίως.

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν.

Στην αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για την παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).

δ) Κράτηση 2% Ν. 3580/07 Υπέρ ψυχικής υγείας.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στο αντίστοιχο ποσοστό Υπέρ ΟΓΑ.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι κατ' ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου.

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου.

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορεί να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

Για την πληρωμή του Αναδόχου εφαρμόζονται και ισχύουν οι προβλεπόμενες διατάξεις του Ν 4152/2013 (ΦΕΚ Α/107/09-05-2013).

Όλα τα τιμήματα της παρούσας Σύμβασης (συνολικά και τιμές μονάδος), παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της Σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής.

Καμία αποζημίωση ή άλλη χρηματική καταβολή δεν δικαιούται ο Ανάδοχος στις περιπτώσεις αδράνειας, παύσης κλπ. της σύμβασης, ιδίως δε γιατί δεν παρουσιάστηκε ανάγκη χρησιμοποίησης των συμβατικών υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 9. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή μταιώνει ή δύνεται να μταιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφοιχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Η συντάξασα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (UPS) ΙΣΧΥΟΣ 160ΚΒΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ .

Οι απαιτούμενες οικοδομικές και Η/Μ παρεμβάσεις και προσθήκες για τη διαμόρφωση του νέου χώρου UPS είναι οι εξής:

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ο χώρος στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του UPS και τώρα λειτουργεί ως Ιατρείο Πόνου, λόγω του μεγάλου όγκου του εξοπλισμού κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του (περίπου 12 τ.μ.). Από τον χώρο θα αφαιρεθεί όλος ο εξοπλισμός του νοσοκομείου που υπάρχει αυτήν τη στιγμή. Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση του νιπτήρα και τάπωμα των παροχών μέσα από την επιφάνεια της τοιχοποιίας. Επίσης θα πρέπει να γίνει τάπωμα της αποχέτευσης του νιπτήρα και πιθανού σιφονιού δαπέδου. Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση των πλακιδίων και των σοβατεπύ. Θα γίνει τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου και τοποθέτηση των περιμετρικών σοβατεπύ. Στη συνέχεια, οι υπάρχουσες σωληνώσεις θα σφραγιστούν στεγανά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν διαρροή νερού προς το UPS και τους συσσωρευτές. Θα τοποθετηθούν 3 (τρεις) πυράντοχες πόρτες πυρασφαλείας 60 λεπτών, εκ των οποίων της εισόδου να είναι δίφυλλη με μπάρα πανικού.

Όσον αφορά στο δάπεδο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στον νέο χώρο θα τοποθετηθούν βάρη της τάξεως των 3 τόνων, γι' αυτό θα πρέπει να αποξηλωθούν τα υφιστάμενα πλακάκια και να τοποθετηθεί βιομηχανικό δάπεδο βαρέως τύπου, ικανό να υποστηρίξει τα βαρέα υλικά (UPS και συσσωρευτές) που θα τοποθετηθούν.

Όσον αφορά στον εξωτερικό χώρο, θα τοποθετηθούν πλάκες πεζοδρομίου, μεταλλικό φρεάτιο, καθώς και στέγαστρο πάνω από την κεντρική δίφυλλη πόρτα εισόδου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μη εισχώρηση όμβριων υδάτων στον χώρο. Θα πρέπει να γίνει μετατροπή της εξωτερικής σχάρας απορροής ομβρίων υδάτων, ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν τρία σκαλοπάτια εισόδου και πλατύσκαλο στην κεντρική δίφυλλη πόρτα εισόδου στον χώρο. Η νέα σχάρα θα είναι ίδιου τύπου με την υπάρχουσα και θα συγκεντρώνει τα όμβρια ύδατα του περιβάλλοντος χώρου και του στεγάστρου που θα τοποθετηθεί στην είσοδο του UPS. Θα γίνει προσαρμογή περιμετρικά των σχαρών δαπέδου και των πλακών πεζοδρομίου ίδιου τύπου με τις υπάρχουσες.

Τέλος, θα πραγματοποιηθεί βάψιμο στον χώρο, καθώς και αποκατάσταση όλων των πιθανών ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τις εργασίες και την απομάκρυνση όλων των μάζων έξω από το Νοσοκομείο με δικά της μέσα, τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής.

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Για τις ανάγκες σωστού κλιματισμού του χώρου, εκτός από το υπάρχον κλιματιστικό, θα τοποθετηθεί κλιματιστικό ισχύος 24.0000 btu, του οποίου η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στον περίβολο χώρο, με πρόβλεψη την απορροή των συμπυκνωμάτων στη σχάρα του περιβάλλοντος χώρου. Τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού που θα τοποθετηθεί πρέπει να είναι τέτοια, που να διασφαλίζουν τη θερμοκρασία στον χώρο των 20°C-25°C, διότι κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10°C μειώνει τη ζωή των συσσωρευτών κατά 50 %.

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις από το πεδίο ανάγκης προς τον χώρο UPS. Θα τοποθετηθεί νέος πίνακας εισόδου-εξόδου UPS με μεταγωγικό διακόπτη τριών θέσεων UPS-0-ΔΕΗ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μεταγωγή των φορτίων στη ΔΕΗ σε περίπτωση βλάβης του UPS. Θα προβλεφθεί ένδειξη στον πίνακα με διακόπτη παράκαμψης by pass 3 θέσεων (I,0,II) 3x300A, ώστε να επιτρέπεται η απενεργοποίηση του UPS και η απομόνωσή του για λειτουργία συντήρησης. Σε αυτό το διάστημα, το φορτίο θα διατηρείται.

Καλώδιο Εισόδου I εύκαμπτο (H07RN-F)	5// (1x150 mm ²) (3Φ+N+PE)
Καλώδιο Εισόδου II εύκαμπτο (H07RN-F)	4// (1x150 mm ²) (3Φ+N)
Καλώδιο Εξόδου εύκαμπτο (H07RN-F)	5// (1x150 mm ²) (3Φ+N+PE)
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εισόδου I	3 x 250 A
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εισόδου II	3 x 250 A
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εξόδου	3 x 250 A

Καλώδιο σύνδεσης (H07RN-F) μεταξύ DC πίνακα / συστοιχίας μπαταριών / UPS	2 // 1x95 mm2 H07RN-F άνα πόλο (+,N,-) & 1x95 mm2 PE
--	--

Επίσης, θα τοποθετηθεί νέος υποπίνακας για την τροφοδότηση του κλιματιστικού και του πίνακα πυρανίχνευσης.

4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Για την Πυροπροστασία του χώρου απαιτείται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Θα πρέπει να τοποθετηθεί ο κατάλληλος επίτοιχος πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών και δύο πυρανιχνευτές με όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές διατάξεις και διασύνδεση με BMS για αποστολή συναγερμών στο αρμόδιο προσωπικό. Επίσης είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ηλεκτρικού υποπίνακα για την τροφοδότηση του πίνακα πυρανίχνευσης και του κλιματιστικού μηχανήματος.

Θα τοποθετηθεί μπουτόν πυρασφάλειας για ενεργοποίηση του πίνακα πυρανίχνευσης. Άνωθεν του πίνακα θα τοποθετηθεί σύστημα φάρος-σειρήνα για την άμεση οπτική και ηχητική αναγγελία τυχόν συμβάντων και την αποφυγή εισόδου του προσωπικού στον χώρο. Τα οπτικά και ακουστικά σήματα για κάθε δυσλειτουργία του UPS, όπως και κάθε μέτρηση ή ειδοποίηση του τρόπου λειτουργίας, θα συνδέονται σε σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης όπου υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία (στον χώρο υποδοχής στην πύλη του Νοσοκομείου ή στο γραφείο των ηλεκτρολόγων όπου υπάρχει όλο το 24ωρο προσωπικό), σε μια LCD οθόνη αφής 7" και πίνακα ελέγχου LED.

Θα πρέπει να τοποθετηθούν δυο αισθητήρες οροφής καπνού-θερμοκρασίας, των οποίων η διασύνδεση γίνεται με πυράντοχα καλώδια σε πυράντοχο προστατευτικό σωλήνα. Επίσης πρέπει να τοποθετηθεί μια φιάλη κατασβεστικού αερίου HFC-227 (FM200) χωρίς να αφήνει κατάλοιπα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία για χώρους Νοσοκομείων. Η τοποθέτηση και στήριξη της φιάλης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερως στιβαρή και επιμελής. Στην οροφή του UPS θα τοποθετηθούν δύο ειδικά ακροφύσια (μπεκ) με διασύνδεση στη φιάλη αερίου μέσω ειδικών σωληνώσεων βαρέως τύπου, με τοιχώματα 5 χιλ. και η στήριξή τους θα είναι ικανή να αντέξει τις υψηλές πιέσεις που αναπτύσσονται σε ενδεχόμενη λειτουργία του συστήματος.

Για την κατάσβεση θα τοποθετηθούν 2 αμπούλες bonpret 600 ml με αυτόματη ενεργοποίηση. Όλη η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί βάσει των ισχυόντων κανονισμών και θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας. Για να τροφοδοτηθεί ο στεφανιογράφος του Αιμοδυναμικού, θα πρέπει να γίνει διακοπή, η οποία θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Ο χώρος θα παραδοθεί καθαρός (χωρίς σκόνη)
2. Να μην υπάρχει πιθανότητα διαρροής υγρών (χαμηλό επίπεδο υγρασίας, έλεγχος πιθανών διαρροών των σωληνώσεων)
3. Να διατηρείται μόνιμη θερμοκρασία στους 20°C-25°C κατά τον έλεγχο λειτουργίας
4. Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται για την αποκατάσταση όλων των πιθανών ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τις εργασίες και είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του προσωπικού της.

6. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Τουλάχιστον 1 μηχανικό στην κατηγορία 09 (Η/Μ Μελέτες)
2. Τουλάχιστον 1 μηχανικό στην κατηγορία 8 (Στατικές Μελέτες - μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων)

Επί ποινή αποκλεισμού η Ανάδοχος εταιρεία θα καταθέσει βεβαίωση επίσκεψης του χώρου μαζί με τον φάκελο προσφοράς της.

Κατά συνέπεια η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται κατ εκτίμηση στις 27.000 € πλέον ΦΠΑ.

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ/
-----	-----------	----------	----------	------------

				ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
	<p>1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</p> <p>Ο χώρος στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του UPS και τώρα λειτουργεί ως Ιατρείο Πόνου, λόγω του μεγάλου όγκου του εξοπλισμού κρίνεται σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί στο σύνολό του (περίπου 12 τ.μ.). Από τον χώρο θα αφαιρεθεί όλος ο εξοπλισμός του νοσοκομείου που υπάρχει αυτήν τη στιγμή. Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση του νιπτήρα και τάπωμα των παροχών μέσα από την επιφάνεια της τοιχοποιίας. Επίσης θα πρέπει να γίνει τάπωμα της αποχέτευσης του νιπτήρα και πιθανού σιφονιού δαπέδου. Θα πραγματοποιηθεί αποξήλωση των πλακιδίων και των σοβατεπί. Θα γίνει τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου και τοποθέτηση των περιμετρικών σοβατεπί. Στη συνέχεια, οι υπάρχουσες σωληνώσεις θα σφραγιστούν στεγανά, ώστε να αποφευχθεί τυχόν διαρροή νερού προς το UPS και τους συσσωρευτές. Θα τοποθετηθούν 3 (τρεις) πυράντοχες πόρτες πυρασφαλείας 60 λεπτών, εκ των οποίων της εισόδου να είναι δίφυλλη με μπάρα πανικού.</p> <p>Όσον αφορά στο δάπεδο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στον νέο χώρο θα τοποθετηθούν βάρη της τάξεως των 3 τόνων, γι' αυτό θα πρέπει να αποξηλωθούν τα υφιστάμενα πλακάκια και να τοποθετηθεί βιομηχανικό δάπεδο βαρέως τύπου, ικανό να υποστηρίξει τα βαρέα υλικά (UPS και συσσωρευτές) που θα τοποθετηθούν.</p> <p>Όσον αφορά στον εξωτερικό χώρο, θα τοποθετηθούν πλάκες πεζοδρομίου, μεταλλικό φρεάτιο, καθώς και στέγαστρο πάνω από την κεντρική δίφυλλη πόρτα εισόδου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μη εισχώρηση όμβριων υδάτων στον χώρο. Θα πρέπει να γίνει μετατροπή της εξωτερικής σχάρας απορροής όμβριων υδάτων, ώστε να μπορούν να κατασκευαστούν τρία σκαλοπάτια εισόδου και πλατύσκαλο στην κεντρική δίφυλλη πόρτα εισόδου στον χώρο. Η νέα σχάρα θα είναι ίδιου τύπου με την υπάρχουσα και θα συγκεντρώνει τα όμβρια ύδατα του περιβάλλοντος χώρου και του στεγάστρου που θα τοποθετηθεί στην είσοδο του UPS. Θα γίνει προσαρμογή περιμετρικά των σχαρών δαπέδου και των πλακών πεζοδρομίου ίδιου τύπου με τις υπάρχουσες.</p> <p>Τέλος, θα πραγματοποιηθεί βήσιμο στον χώρο, καθώς και αποκατάσταση όλων των πιθανών ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τις εργασίες και την απομάκρυνση όλων των μπάζων έξω από το Νοσοκομείο με δικά της μέσα, τηρώντας όλους τους κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής.</p>			
1		ΝΑΙ		
	<p>2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ</p> <p>Για τις ανάγκες σωστού κλιματισμού του χώρου, εκτός από το υπάρχον κλιματιστικό, θα τοποθετηθεί κλιματιστικό ισχύος 24.0000 btu, του οποίου η εξωτερική μονάδα θα τοποθετηθεί στον περίβολο χώρο, με πρόβλεψη την απορροή των συμπυκνωμάτων στη σχάρα του περιβάλλοντος χώρου. Τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού που θα τοποθετηθεί πρέπει να είναι</p>			
2		ΝΑΙ		

	<p>τέτοια, που να διασφαλίζουν τη θερμοκρασία στον χώρο των 20°C-25°C, διότι κάθε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10°C μειώνει τη ζωή των συσσωρευτών κατά 50 %.</p>																	
3	<p><u>3.ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ</u></p> <p>Θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις από το πεδίο ανάγκης προς τον χώρο UPS. Θα τοποθετηθεί νέος πίνακας εισόδου-εξόδου UPS με μεταγωγικό διακόπτη τριών θέσεων UPS-0-ΔΕΗ, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μεταγωγή των φορτίων στη ΔΕΗ σε περίπτωση βλάβης του UPS. Θα προβλεφθεί ένδειξη στον πίνακα με διακόπτη παράκαμψης by pass 3 θέσεων (I,O,II) 3x300A, ώστε να επιτρέπεται η απενεργοποίηση του UPS και η απομόνωσή του για λειτουργία συντήρησης. Σε αυτό το διάστημα, το φορτίο θα διατηρείται.</p> <table border="1"> <tr> <td>Καλώδιο Εισόδου I εύκαμπτο (H07RN-F)</td> <td>5// (1x150 mm²) (3Φ+N+PE)</td> </tr> <tr> <td>Καλώδιο Εισόδου II εύκαμπτο (H07RN-F)</td> <td>4// (1x150 mm²) (3Φ+N)</td> </tr> <tr> <td>Καλώδιο Εξόδου εύκαμπτο (H07RN-F)</td> <td>5// (1x150 mm²) (3Φ+N+PE)</td> </tr> <tr> <td>Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εισόδου I</td> <td>3 x 250 A</td> </tr> <tr> <td>Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εισόδου II</td> <td>3 x 250 A</td> </tr> <tr> <td>Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εξόδου</td> <td>3 x 250 A</td> </tr> <tr> <td>Καλώδιο σύνδεσης (H07RN-F) μεταξύ DC πίνακα / συστοιχίας μπαταριών / UPS</td> <td>2 // 1x95 mm² H07RN-F άνα πόλο (+,N,-) & 1x95 mm² PE</td> </tr> </table> <p>Επίσης, θα τοποθετηθεί νέος υποπίνακας για την τροφοδότηση του κλιματιστικού και του πίνακα πυρανίχνευσης.</p>	Καλώδιο Εισόδου I εύκαμπτο (H07RN-F)	5// (1x150 mm ²) (3Φ+N+PE)	Καλώδιο Εισόδου II εύκαμπτο (H07RN-F)	4// (1x150 mm ²) (3Φ+N)	Καλώδιο Εξόδου εύκαμπτο (H07RN-F)	5// (1x150 mm ²) (3Φ+N+PE)	Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εισόδου I	3 x 250 A	Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εισόδου II	3 x 250 A	Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εξόδου	3 x 250 A	Καλώδιο σύνδεσης (H07RN-F) μεταξύ DC πίνακα / συστοιχίας μπαταριών / UPS	2 // 1x95 mm ² H07RN-F άνα πόλο (+,N,-) & 1x95 mm ² PE	ΝΑΙ		
Καλώδιο Εισόδου I εύκαμπτο (H07RN-F)	5// (1x150 mm ²) (3Φ+N+PE)																	
Καλώδιο Εισόδου II εύκαμπτο (H07RN-F)	4// (1x150 mm ²) (3Φ+N)																	
Καλώδιο Εξόδου εύκαμπτο (H07RN-F)	5// (1x150 mm ²) (3Φ+N+PE)																	
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εισόδου I	3 x 250 A																	
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εισόδου II	3 x 250 A																	
Αυτόματος Διακόπτης Ισχύος Εξόδου	3 x 250 A																	
Καλώδιο σύνδεσης (H07RN-F) μεταξύ DC πίνακα / συστοιχίας μπαταριών / UPS	2 // 1x95 mm ² H07RN-F άνα πόλο (+,N,-) & 1x95 mm ² PE																	
4.	<p><u>4.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</u></p> <p>Για την Πυροπροστασία του χώρου απαιτείται η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Θα πρέπει να τοποθετηθεί ο κατάλληλος επίτοιχος πίνακας Πυρανίχνευσης 4 ζωνών και δύο πυρανιχνευτές με όλες τις απαραίτητες ασφαλιστικές διατάξεις και διασύνδεση με BMS για αποστολή συναγερμών στο αρμόδιο προσωπικό. Επίσης είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ηλεκτρικού υποπίνακα για την τροφοδότηση του πίνακα πυρανίχνευσης και του κλιματιστικού μηχανήματος.</p> <p>Θα τοποθετηθεί μπουτόν πυρασφάλειας για ενεργοποίηση του πίνακα πυρανίχνευσης. Άνωθεν του πίνακα θα τοποθετηθεί σύστημα φάρος-</p>	ΝΑΙ																

	<p>σειρήνα για την άμεση οπτική και ηχητική αναγγελία τυχόν συμβάντων και την αποφυγή εισόδου του προσωπικού στον χώρο. Τα οπτικά και ακουστικά σήματα για κάθε δυσλειτουργία του UPS, όπως και κάθε μέτρηση ή ειδοποίηση του τρόπου λειτουργίας, θα συνδέονται σε σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης όπου υποδειχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία (στον χώρο υποδοχής στην πύλη του Νοσοκομείου ή στο γραφείο των ηλεκτρολόγων όπου υπάρχει όλο το 24ωρο προσωπικό), σε μια LCD οθόνη αφής 7" και πίνακα ελέγχου LED.</p> <p>Θα πρέπει να τοποθετηθούν δυο αισθητήρες οροφής καπνού-θερμοκρασίας, των οποίων η διασύνδεση γίνεται με πυράντοχα καλώδια σε πυράντοχο προστατευτικό σωλήνα. Επίσης πρέπει να τοποθετηθεί μια φιάλη κατασβεστικού αερίου HFC-227 (FM200) χωρίς να αφήνει κατάλοιπα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία για χώρους Νοσοκομείων. Η τοποθέτηση και στήριξη της φιάλης θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως στιβαρή και επιμελής. Στην οροφή του UPS θα τοποθετηθούν δύο ειδικά ακροφύσια (μπεκ) με διασύνδεση στη φιάλη αερίου μέσω ειδικών σωληνώσεων βαρέως τύπου, με τοιχώματα 5 χιλ. και η στήριξή τους θα είναι ικανή να αντέξει τις υψηλές πιέσεις που αναπτύσσονται σε ενδεχόμενη λειτουργία του συστήματος.</p> <p>Για την κατάσβεση θα τοποθετηθούν 2 αμπούλες bonpet 600 ml με αυτόματη ενεργοποίηση. Όλη η εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί βάσει των ισχυόντων κανονισμών και θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες δοκιμές λειτουργίας. Για να τροφοδοτηθεί ο στεφανιογράφος του Αιμοδυναμικού, θα πρέπει να γίνει διακοπή, η οποία θα γίνει σε ημέρα και ώρα που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο.</p>			
5.	<p><u>5.ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ο χώρος θα παραδοθεί καθαρός (χωρίς σκόνη) 6. Να μην υπάρχει πιθανότητα διαρροής υγρών (χαμηλό επίπεδο υγρασίας, έλεγχος πιθανών διαρροών των σωληνώσεων) 7. Να διατηρείται μόνιμη θερμοκρασία στους 20°C-25°C κατά τον έλεγχο λειτουργίας 8. Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται για την αποκατάσταση όλων των πιθανών ζημιών που μπορεί να προκύψουν από τις εργασίες και είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του προσωπικού της. 	ΝΑΙ		
6	<p><u>6. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Τουλάχιστον 1 μηχανικό στην κατηγορία 09 (H/M Μελέτες) 2. Τουλάχιστον 1 μηχανικό στην κατηγορία 8 (Στατικές Μελέτες - μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων) 	ΝΑΙ		

Τα αναγραφόμενα στον πίνακα συμμόρφωσης, **στον οποίο περιγράφεται αναλυτικά το προσφερόμενο είδος** με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, πρέπει να τεκμηριώνονται με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου ή με την προσκόμιση επίσημων βεβαιώσεων του κατασκευαστή ή (και) άλλων επίσημων εγγράφων για ότι δεν αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια. Προσφορές οι οποίες θα αντιγράφουν τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ή θα απαντούν μονολεκτικά ("ΝΑΙ" ή "συμφωνούμε" κ.λ.π.), χωρίς τεκμηρίωση και πλήρη παραπομπή – αντιστοιχία, μεταξύ κειμένου ανά παράγραφο και prospectus θα αποκλείονται.

Ο πίνακας συμμόρφωσης της Διακήρυξης πρέπει να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά, συμπληρωμένος σύμφωνα με τις παρακάτω επεξηγήσεις και οδηγίες, τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει:

1. Στη Στήλη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
2. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά. Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης.
3. Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε ενότητα της τεχνικής προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή του τρόπου διασύνδεσης και λειτουργίας ή αναφορές μεθοδολογίας εγκατάστασης και υποστήριξης κλπ., που κατά την κρίση του υποψηφίου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης.
4. Είναι υποχρεωτική η πλήρης συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λ.π.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στην αναφορά θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία και θα σημειωθεί η αντίστοιχη παράγραφος του Πίνακα Συμμόρφωσης, στην οποία καταγράφεται η ζητούμενη προδιαγραφή (π.χ. Προδ. 4.18).

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΛ. ΦΠΑ

****Να είναι σε μορφή excel το ηλεκτρονικό αρχείο της προσφοράς.**

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ



Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ»						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Αναφερόμενοι στην πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό..... για την παροχή υπηρεσιών «.....» ως νόμιμος εκπρόσωπος/μέλος του Δ.Σ./διαχειριστής της εταιρείας/ της ατομικής επιχείρησηςμέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτοργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

τηρεί το σύνολο της ελληνικής Εργατικής κι Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,

η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο προσφέρων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση,

τα προσφερόμενα είδη/υπηρεσίες καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης,

τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή,

παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού,

συμμετέχει με μόνο μία προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού,

τηρεί και θα εξακολουθεί να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού κι εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016,

δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί,

λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες και

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και του ν. 4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ημερομηνία:20.....

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.